

SOLODOOR a.s., Nádražní 166, 342 53 SUŠICE, Česká republika

SK – Vyhlásenie zhody

C_{SK}

Dolupodpísaný zástupca

výrobcu: **SOLODOOR a.s., 342 53 SUŠICE, Nádražní 166, Česká republika**

výrobne: **SOLODOOR a.s., 342 53 SUŠICE, Nádražní 166, Česká republika**

týmto vyhlasuje, že výrobok:

jednokridlové a dvojkridlove dvere požiarne odolné

DPO

výrobok je v zhode

s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 91/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody.

Na výrobok sa uplatňujú tieto normy: STN EN 13501-2:2004, STN EN 92 0201-2:2000, STN EN 74 6481:2000, STN EN 1192:2001, Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z.

Vyhláška MV SR č. 285/2001 Z.z., STN P ENV 1627.2001, STN EN 1627:2011
STN P 1629.2001, STN P ENV 1630.2001

Vyhlásenie zhody je vydané na základe:

SK CERTIFIKÁT SK01 –ZSV – 0008

Vyhotoveného autorizovanou osobou MDVRR SK reg. č. SK01 FIRES, s.r.o.

Správa o certifikácii shody stavebného výrobku č.C01/04/0036/2801-1/CC zo dňa 1.7.2004

Správa o výsledku priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby č. I01/19/0030/17/2401/IC zo dňa 5.3.2019

Opis konštrukcie : Rám dverí je zo SM profilov 35 x 105 mm, vnútorná výplň z materiálu GRENAMAT C, obojstrane opatrené doskami MDF, DTD 3 mm. Dvere sú osadené jednobodovým zámkom. Dvere sú osadené v obložkovej alebo ocelevej protipožiarnej zárubni s hrúbkou plechu min. 1,5 mm. Vyrábajú sa s rozmerom prechodového otvoru najviac 1100 x 1970mm pre jednokridlove dvere a 1650 x 1970mm pro dvojkridlove dvere.

Dvere tvorí uzáver s požiarou odolnosťou:

El230 / EW30, Jednokridlové drevené dvere v ocelevej zárubni (1100 x 1970)

El230 / EW30, Dvojkridlove drevené dvere v ocelevej zárubni (1650 x 1970)

El230 / EW30 zo strany závesov, Jednokridlové a dvojkridlove drevené dvere v obložkovej zárubni (110 x 1970)

El130 / EW30 zo strany závesov, Dvojkridlove drevené dvere v obložkovej zárubni (1650 x 1970)

El230 / EW30-C0, Jednokridlové drevené dvere v ocelevej zárubni (1100 x 1970)

El230 / EW30-C0, Dvojkridlove drevené dvere v ocelevej zárubni (1650 x 1970)

El230 / EW30-C0, Jednokridlové a dvojkridlove drevené dvere v obložkovej zárubni (110 x 1970)

El230 / EW30-C0, Dvojkridlove drevené dvere v obložkovej zárubni (1650 x 1970)

Použitie v stavbe:

Výrobok je určený na použitie v Slovenskej republike ako požiaru uzáver s požiarou odolnosťou do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov oddelujúci priestory s rovnakými klimatickými podmienkami.

V Sušici 21.1.2020


.....
Martin DOZRÁL
generální ředitel