

SOLODOOR a.s., Nádražní 166, 342 53 SUŠICE, Česká republika

SK – Vyhlásenie zhody

C_{SK}

Dolupodpísaný zástupca

výrobcu: **SOLODOOR a.s., 342 53 SUŠICE, Nádražní 166, Česká republika**

výrobne: **SOLODOOR a.s., 342 53 SUŠICE, Nádražní 166, Česká republika**

týmto vyhlasuje, že výrobok:

jednokrídlové dvere požiarne odolné v ocelevej zárubni

DPO

výrobok je v zhode

s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 91/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody.

Na výrobok sa uplatňujú tieto normy: STN EN 13501-2:2004, STN EN 92 0201-2:2000, STN EN 74 6481:2000, STN EN 1192:2001, Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z.

Vyhláška MV SR č. 285/2001 Z.z., STN P ENV 1627.2001, STN EN 1627:2011
STN P 1629.2001, STN P ENV 1630.2001

Vyhlásenie zhody je vydané na základe:

SK CERTIFIKÁT SK02 –ZSV – 0423

Vyhotoveného autorizovanou osobou MDVRR SK reg. č. SK02 Lignotesting, a.s.

Správa o certifikácii shody stavebného výrobku č.C02/19/006/2401/C/c zo dňa 30.9.2019

Správa o výsledku priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby č. I02/19/0029/04/2401/IR zo dňa 15.7.2019

Opis konštrukcie : Rám dverí je zo DB/SM profilov 35 x 80 mm, vnútorná výplň z materiálu GRENAMAT C, obojstrane opatrené doskami MDF, DTD 3 mm. Dvere sú osadené jednobodovým alebo viacbodovým zámkom. Dvere sú osadené v ocelevej protipožiarnej zárubni s hrúbkou plechu min. 1,5 mm. Vyrábajú sa s rozmerom prechodového otvoru najviac 900 x 2330mm alebo 100 x 2250 mm.


Dvere tvorí uzáver s požiarou odolnosťou:

E30, EI₁30, EI₂30, EW30 – C0

Použitie v stavbe:

Výrobok je určený na použitie v Slovenskej republike ako požiarne uzáver s požiarou odolnosťou do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov oddelujúcí priestory s rovnakými klimatickými podmienkami.

V Sušici 21.1.2020


.....
Martin DOZRÁL
generální ředitel