



Reg. No. 041/P-007

AUTORIZOVANÁ OSOBA SK01  
Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko  
tel. +421 52 7752298 fax. +421 52 7881412 <http://www.fires.sk>



## SK CERTIFIKÁT o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku

**SK01 - ZSV – 0346**

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

**Oceľové požiarne dvere DS-PP30 (EI30), DS-PP60 (EI60), systém Porta**  
používaný na predelenie priestoru v interiéri, kde je potrebná konštrukcia s deklarovanou požiarou odolnosťou alebo odolnosťou proti prenikaniu dymu, pričom posúdenie a overenie nemennosti parametrov a podmienky použitia výrobku sú uvedené v dokumente č. C01/17/0003/2401/SC, vydanom FIRES, s.r.o., Batizovce, Slovenská republika, dňa 17. 08. 2017,

uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou

**PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. Sp. k., ul. Szkolna 54,  
84-239 Bolszewo, Poľsko**

a vyrábaný vo výrobní

**PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. Sp. k., ul. Szkolna 54,  
84-239 Bolszewo, Poľsko**

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v slovenskej technickej norme

**STN EN 16034: 2015**

podľa systému posudzovania parametrov I pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

**nemennosti parametrov stavebného výrobku.**

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 17. 08. 2017 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

v Batizovciach dňa 17. 08. 2017



*Ing. Mária Gašperová*  
vedúca certifikačného orgánu na výrobky

074060

FIRES 023a/C-31/10/2016-S