



Reg. No. 041/P-007

AUTORIZOVANÁ OSOBA SK01  
Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko  
Tel.+421 52 285 1611, www.fires.sk



## SK CERTIFIKÁT o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku SK01 - ZSV - 0405

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

### Jednokrídlové a dvojkrídlové drevené dvere

s deklarovanou požiarou odolnosťou a/alebo tesnosťou proti prieniku dymu, používaný za podmienok uvedených v Posúdení a overení nemennosti parametrov č. C01/23/0016/2401/SC (vydanom FIRES, s.r.o., Batizovce, Slovenská republika, dňa 24. 08. 2023), v rozsahu zmien, uvedených v aktuálnej Správe o výsledku priebežného dohľadu. Výrobok sa používa v súlade s STN EN 14351-2: 2019 ako otočné prechodové dvere určené na inštaláciu v interiéri v priestoroch s výskytom osôb, pri ktorých hlavné zamýšľané použitie je zabezpečiť prístup pre osoby. Jednokrídlové dvere s polodrážkou a bez polodrážky a obe krídla dvojkrídlových dverí s polodrážkou musia byť vybavené zatváracím zariadením, zatvárajú sa samočinne po každom otvorení. Obe krídla dvojkrídlových zasklených dverí bez polodrážky musia byť vybavené zatváracím zariadením; aktívne krídlo sa zatvára po každom otvorení, pasívne krídlo je v zatvorenej polohe zaistené zástrčkami. Výrobok je

uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou

**PORTA KMI POLAND S.A., ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Poľsko**

a vyrábaný vo výrobní

**PORTA KMI POLAND S.A., ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Poľsko.**

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v slovenskej technickej norme

### STN EN 16034: 2015

podľa systému posudzovania parametrov I pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

### nemennosti parametrov stavebného výrobku.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 24. 08. 2023 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu výrobkov.



v Batizovciach dňa 15. 12. 2023

Ing. Miroslava Rákociová

Zástupkyňa vedúcej certifikačného orgánu na výrobky

155290

FIRES 023a/C-08/04/2019-S